

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-10-29-011109-a

Найменування замовника:

Міністерство цифрової трансформації України

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

43220851

Місцезнаходження замовника:

03150, Україна, м. Київ, місто Київ, вул. Ділова,
будинок 24

Контактна особа замовника,
уповноважена здійснювати зв'язок з
учасниками:

Лана Томашевська, +380674473971,
tomashevska@thedigital.gov.ua

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне
обладнання (засоби пожежогасіння)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:35110000-8: Протипожежне,
рятувальне та захисне обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Вогнегасник вуглекислотний переносний з гумовою підставкою	ДК 021:2015: 35111300-8 — Вогнегасники	61 штука	01001, Україна, Київ, Бориса Грінченка, 3	до 19 грудня 2025
Вогнегасник порошковий переносний	ДК 021:2015: 35111300-8 — Вогнегасники	16 штука	01001, Україна, Київ, Бориса Грінченка, 3	до 19 грудня 2025
Вогнегасник порошковий переносний	ДК 021:2015: 35111300-8 — Вогнегасники	3 штука	01001, Україна, Київ, Бориса Грінченка, 3	до 19 грудня 2025
Пожежні рукави з стволом	ДК 021:2015: 35111200-7 — Засоби пожежогасіння	23 штука	01001, Україна, Київ, Бориса Грінченка, 3	до 19 грудня 2025
Відро пожежне	ДК 021:2015: 35111200-7 — Засоби пожежогасіння	1 штука	01001, Україна, Київ, Бориса Грінченка, 3	до 19 грудня 2025

Протипожежне полотно	ДК 021:2015: 35111200-7 — Засоби пожежогасіння	1 штука	01001, Україна, Київ, Бориса Грінченка, 3	до 19 грудня 2025
Лом пожежний	ДК 021:2015: 35111200-7 — Засоби пожежогасіння	1 штука	01001, Україна, Київ, Бориса Грінченка, 3	до 19 грудня 2025
Багор (гак) пожежний	ДК 021:2015: 35111200-7 — Засоби пожежогасіння	2 штука	01001, Україна, Київ, Бориса Грінченка, 3	до 19 грудня 2025
Сокира пожежна для пожежного щита	ДК 021:2015: 35111200-7 — Засоби пожежогасіння	1 штука	01001, Україна, Київ, Бориса Грінченка, 3	до 19 грудня 2025
Лопата пожежна совкова	ДК 021:2015: 35111200-7 — Засоби пожежогасіння	1 штука	01001, Україна, Київ, Бориса Грінченка, 3	до 19 грудня 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата Товару здійснюється за фактично отриманий належної якості Товар протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту поставки Товару на підставі видаткової накладної. Оплата здійснюється відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України	Післяоплата	10	Робочі	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 112 271,25 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 122,71 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06 листопада 2025 15:00

Мова тендерної пропозиції: Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): 0,00 UAH

Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

06 листопада 2025 15:00

Дата та час проведення електронного аукціону:

07 листопада 2025 13:04

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

відсутні

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:

код ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (засоби пожежогасіння)

I. Вимоги до характеристик товару:

1.1. Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2, переносний, з гумовою підставкою.

Вогнегасник вуглекислотний з підлоговою гумовою підставкою, призначеною для сталого розміщення в ній вуглекислотного вогнегасника ВВК-2.

Вогнегасники мають бути опломбовані, на корпусах вогнегасників прикріплюється етикетка установленого зразка з маркуванням дати проведення наступного технічного обслуговування вогнегасників.

Кількість 61 шт.

Найменування, характеристики	Значення
Паспорт	Так
Мова документації	Українська
Шланг	Ні
Раструб	Так
Тип вогнегасника	Переносний
Тип речовини	Вуглекислота
Маса речовини, кг	≥ 1,9
Відповідність	ДСТУ
Якість	Рік виготовлення не старше 2025, є новим та таким, що не був у використанні
Строк експлуатації, років	≥ 10
Гарантійний строк, міс.	≥ 12
Комплектність	Вогнегасник – 1 шт., підставка під вогнегасник – 1 шт.

1.2. Вогнегасник порошковий ВП-5, переносний.

Кількість 16 шт.

Найменування, характеристики	Значення
Паспорт	Так
Мова документації	Українська
Шланг	Так
Тип вогнегасника	Переносний
Тип речовини	Порошок
Маса речовини, кг	≥ 4,9
Відповідність	ДСТУ
Якість	Рік виготовлення не старше 2025, є новим та таким, що не був у використанні
Строк експлуатації, років	≥ 10
Гарантійний строк, міс.	≥ 12

Вогнегасники мають бути опломбовані, на корпусах вогнегасників прикріплюється етикетка установленого зразка з маркуванням дати проведення наступного технічного обслуговування вогнегасників.

1.3. Вогнегасник порошковий ВП-9, переносний.

Кількість 3 шт.

Найменування, характеристики	Значення
Паспорт	Так
Мова документації	Українська
Шланг	Так
Тип вогнегасника	Переносний
Тип речовини	Порошок
Маса речовини, кг	$\geq 8,8$
Відповідність	ДСТУ
Якість	Рік виготовлення не старше 2025, є новим та таким, що не був у використанні
Строк експлуатації, років	≥ 10
Гарантійний строк, міс.	≥ 12

1.4. Пожежні рукави з стволом

Рукав пожежний напірний плоскоскладний діаметром 51 мм для пожежного кран-комплекту з стволом типу РС-50.

Кількість 23 шт.

Найменування, характеристики	Значення
Паспорт	Так
Мова документації	Українська
Внутрішній діаметр, мм	$51,0 \pm 1,0$
Довжина рукава, м	20 ± 1
Гідравлічний робочий тиск, МПа	$0,8 - 1,0$
Випробувальний тиск, МПа	$1,6 \pm 0,05$
Розривний тиск, МПа	$2,5 \pm 0,05$
Стійкість рукава до точкового стирання, цикли (подвійні ходи)	70
Температурний режим експлуатації рукава, в межах діапазону, не вужче, С	Від - 20 до + 40
Якість	Рік виготовлення не старше 2025, є новим та таким, що не був у використанні
Комплектність	Рукав пожежний напірний – 1 шт., головка – 2 шт., ствол – 1 шт. або Рукав пожежний напірний – 1 шт., головка – 1 шт., ствол наві'язаний – 1 шт.
Матеріал, з якого виготовлений рукав	Полімерне полотно з латексним просоченням
Маркування рукава	Згідно з вимогами ДСТУ 9069:2021
Матеріал, з якого виготовлена з'єднувальна головка	Алюміній
Матеріал, з якого виготовлений ствол	Або алюміній, або протиударний поліамід, або армален

1.5. Відро пожежне

Відро пожежне копусне, металеве, червоного кольору.

Кількість 1 шт.

1.6. Протипожежне полотно

Покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2×2 м.

Кількість 1 шт.

1.7. Лом пожежний

Лом пожежний з загином, сталевий.

Кількість 1 шт.

1.8. Багор (гак) пожежний

Кількість 2 шт.

1.9. Сокира пожежна для пожежного щита

Кількість 1 шт.

1.10. Лопата пожежна совкова

Кількість 1 шт.

Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

- 2.1. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки товару.
- 2.2. Місце поставки: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, буд. 3.
- 2.3. Товар повинен бути новим, що не був у використанні, та без механічних пошкоджень.
- 2.4. Пакування повинне захищати товар від механічних пошкоджень і забруднень.
- 2.5. Вогнегасники мають бути опломбовані, на корпусах вогнегасників прикріплюється етикетка установленого зразка з маркуванням дати проведення наступного технічного обслуговування вогнегасників.
- 2.6. Строк поставки: до 19.12.2025 р.
- 2.7. Поставка товару здійснюється відповідно до умов договору, проєкт якого наведено у Додатку 4 до Тендерної документації.

ПРИМІТКА: всі посилання в Вимогах до технічних характеристик на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як/або еквівалент. Учасник має право запропонувати аналогічний (еквівалент) товару, технічні та якісні характеристики якого мають бути не гіршими ніж ті, що зазначені у Додатку 3 до тендерної документації.

Уповноважена особа



Лана ТОМАШЕВСЬКА

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
**35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (засоби
пожежогасіння)**

Очікувана вартість засобів пожежогасіння розрахована методом порівняння ринкових цін (відповідно до методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Мінскаспецназначення від 18.02.2020 № 275), та становить: **112 271,25 грн з ПДВ.**

Найменування	Вартість, грн з ПДВ
Київське спеціалізоване підприємство «ПОЖТЕХНІКА»	106 767,00
ТОВ «МТЕ»	111 744,60
ТОВ «БІС КОМПАНІ»	113 996,40
ТОВ «ОПТИМУС ІНЖИНІРИНГ»	116 577,00

Уповноважена особа



Ліана ТОМАШЕВСЬКА