

Інформація про майно, що не використовується суб'єктами господарювання та пропонується до списання

13.12.2024

Державне підприємство «ДІА»

назва суб'єкта господарювання

43395033

код ЄДРПОУ

м. Київ, вул. Ділова, 24

місцезнаходження

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік випуску /дата введення в експлуатацію	Інвентарний (номенклатурний) номер	Первісна (переоцінена) вартість, грн	Балансова залишкова вартість, грн	Стан майна
1	Пристрій синхронізації часу УВС- 1588S («слейв») АЧКА.468.789.004, комплект кабелів	24.03.2020	10400014	56 217,00	0,00	Внаслідок тривалої експлуатації вийшов з ладу блок живлення, морально та фізично зношений, не придатний до використання
2	Пристрій синхронізації часу ІСТ УВС-1588	24.03.2020	10400030	95 224,00	0,00	Внаслідок тривалої експлуатації вийшов з ладу блок живлення пристрою, морально та фізично зношений, не придатний до використання
3	Пристрій синхронізації часу УВС-1588GM/M («мастер») АЧКА.468.789.003, комплект кабелів	24.03.2020	10400040	56 217,00	0,00	Внаслідок тривалої експлуатації вийшов з ладу блок живлення, морально та фізично зношений, не придатний до використання
4	Система безперебійного живлення Eaton 9PX 8000i 3:352	26.12.2017	104001293	103 975,00	0,00	Внаслідок тривалої експлуатації несправні високочастотні випрямлячі і згладжуючі фільтри перетворювачів; несправний вузол захисту і контролю, морально та фізично зношена, не придатна до використання
5	Система безперебійного живлення Eaton 9PX 8000i 3:354	26.12.2017	104001294	103 975,00	0,00	Внаслідок тривалої експлуатації несправний основний перетворювач – 3.3В, 5В, 12В, а також - 5В і - 12В; несправний стабілізатор напруги ланцюга 3,3В, морально та фізично зношена, не придатна до використання
6	Джерело безперебійного живлення HPE R5000 3U IEC309-32A HV INTL UPS/AF46I A	01.12.2022	104001793	59 264,05	37533,99	Несправні високочастотні випрямлячі і згладжуючі фільтри перетворювачів; несправний вузол захисту і контролю, морально та фізично зношений, не придатний до використання